



222712340901
有效期至2028年01月27日

报告编号: XAH240142005072901



检测报告

项目名称 兄弟机械（西安）有限公司雨水检测

委托单位 兄弟机械（西安）有限公司

报告日期 2024 年 08 月 07 日

国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



一、项目信息：

项目名称	兄弟机械（西安）有限公司雨水检测			
委托单位	兄弟机械（西安）有限公司			
单位地址	西安市高新区上林苑三路 40 号			
送检日期	2024-07-29	检测日期	2024-07-29~2024-08-01	
样品信息				
样品编号	样品类型	数量	样品规格/包装	样品状态
S240268-SW01	污水	2	玻璃瓶	无色透明液体
S240268-SW02	污水	2	玻璃瓶	无色透明液体
备注	本样品为客户委托送检，样品的采集、运输及保存由委托方负责。			

二、检测结果：

样品编号	客户标识	检测项目	单位	检测结果
S240268-SW01	DW004 雨水南区 排放口	化学需氧量	mg/L	ND 4
		pH 值	——	7.60（25.1℃）
		悬浮物	mg/L	6
S240268-SW02	DW005 雨水北区 排放口	化学需氧量	mg/L	ND 4
		pH 值	——	7.38（25.1℃）
		悬浮物	mg/L	5

注：ND 表示未检出，ND 后数字为相应项目检出限。
本页以下空白



三、检测技术规范、依据及使用仪器：

样品类别	检测项目	标准名称及编号	仪器设备、编号及检定/校准有效期	检出限	检测人员
污水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 CTC-FZYQ-003-02（2025-11-10）	4mg/L	马建华
			COD 恒温加热器 CTC-YQ-048-01（2025-05-10）		
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计 CTC-YQ-011-02（2025-07-01）	——	孙鑫
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 CTC-YQ-001-05（2024-12-04）	4mg/L	孙鑫
			电热鼓风干燥箱 CTC-YQ-020-01（2024-12-04）		

编制：黄荣

审核：郭园园

签发：段存涛

黄荣

郭园园

段存涛

签发日期：2024年08月07日

